

Spett. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
LOMB.EM/ROM "B. UBERTINI"
Via Bianchi 9
25124 Brescia (BS)

Il sottoscritto MAKSIM BALLA in qualità di PREPOSTO della ditta AIRUM SRL, con la presente, avendo terminato i lavori di FORNITURA E POSA IMPIANTO DI ASPIRAZIONE FUMI presso IL LABORATORIO DI INGEGNERIA CLINICA DELLA SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA, Strada Circonvallazione Sud 21/A, 46100 Mantova (MN), trasmette il

VERBALE DI COLLAUDO FINALE DELLE OPERE REALIZZATE

Il giorno 11 giu. '25, alla presenza di dr. ROSIGNOLI CARLO per ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LOMB.EM/ROM "B. UBERTINI", il sottoscritto attesta l'ultimazione dei lavori e verifica la funzionalità ed efficienza dell'impianto

A tal fine dichiara:

- ☒ di aver effettuato le verifiche necessarie al funzionamento ottimale dell'impianto;
- ☒ di aver accertato l'assenza di vizi ed il corretto funzionamento delle singole componenti dell'impianto.

Per quanto sopra esposto, visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati, il sottoscritto Collaudatore ritiene che l'impianto è da ritenersi collaudabile, e pertanto con il presente atto lo **COLLAUDA**, sia per la rispondenza alla normativa vigente che per una buona esecuzione e costruzione dell'impianto stesso.

Mantova (MN), li 11/06/25

Accettazione

Per ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
LOMB. EM/ROM "B. UBERTINI"

Per AIRUM SRL

Maksim Balla

AIRUM SRL

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE e ARREDI TECNICI
v.Maestri del Lavoro 18 - 40138 BOLOGNA
tel 051/60.25.072 fax 051/53.47.78
P.IVA e cod. fisc. 02371101201



IMPIANTI DI ASPIRAZIONE INDUSTRIALE. ARREDI TECNICI E CAPPE CHIMICHE DA LABORATORIO

I seguenti controlli sono stati effettuati e i componenti sottoposti con esito positivo al collaudo:

 Cappa:	OK
 Sistema di movimentazione del vetro	OK
 Sistema di illuminazione	OK
 Tenuta ed integrità della struttura	OK
 Velocità del flusso d'aria	OK
 Elettroventilatore:	OK
 Alimentazione	OK
 Rotazione	OK
 Inverter:	OK
 Programmazione	OK
	
	
	
	
	
	

EVENTUALI NOTE
