

Spett.
Spett. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE LOMB./EM.ROM. "B. UBERTINI"
Via Bianchi 9
25124 Brescia (BS)

Il sottoscritto BALLA MASSIMO qualità di PREPOSTO della ditta AIRUM SRL, con la presente, avendo terminato i lavori di FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ASPIRAZIONE FUMI c/o IL LOCALE N. 16 DELLA VS SEDE TERRITORIALE DI MODENA, Via E. Dena 16, 41122 Modena (MO), trasmette il

VERBALE DI COLLAUDO FINALE DELLE OPERE REALIZZATE

Il giorno 22/06/2026, alla presenza di GIAMLUCA RUGNA per ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LOMB./EM.ROM. "B. UBERTINI", il sottoscritto attesta l'ultimazione dei lavori e verifica la funzionalità ed efficienza dell'impianto

A tal fine dichiara:

- ☒ di aver effettuato le verifiche tecniche e funzionali necessarie a comprovare il corretto e sicuro funzionamento dell'impianto, in conformità al progetto approvato;
- ☒ di aver accertato, per quanto verificabile in sede di collaudo, l'assenza di vizi palesi ed il corretto funzionamento delle singole componenti dell'impianto.

Il presente collaudo ha per oggetto la **verifica della corretta installazione meccanica, del corretto collegamento delle componenti e della funzionalità dell'impianto al momento della prova**, nonché la rispondenza alle normative tecniche e di sicurezza vigenti **alla data del presente verbale**.

Restano espressamente **escluse** dal presente collaudo le verifiche delle prestazioni e dell'efficienza dell'impianto in esercizio continuativo nel tempo, nonché le prestazioni influenzate dalle modalità di utilizzo, dai carichi di lavoro, dai materiali trattati e dalla manutenzione dell'impianto.

Alla luce dei controlli e delle verifiche eseguite, il sottoscritto Collaudatore dichiara che la **realizzazione del sistema di aspirazione fumi**, è stata realizzata **a regola d'arte**, risulta conforme alla documentazione tecnica e contrattuale e alle normative tecniche e di sicurezza vigenti; pertanto, con il presente atto, **ne attesta e certifica il collaudo tecnico e funzionale di corretta installazione** e la rispondenza ai requisiti contrattuali e di legge.

Bologna, li 22/06/2026

Accettazione

Per IZ^c

Per AIRUM SRL

AIRUM SRL

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE e ARREDI TECNICI
v. Maestri del Lavoro 18 - 40138 BOLOGNA
tel 051/6025072 fax 051/53.47.78
cod. fisc. 02371101201

I seguenti controlli sono stati effettuati e i componenti sottoposti con esito positivo al collaudo:

 Braccio di aspirazione	
 Autoportanza	OK
Note ed eventuali	

 Elettroventilatore	
 Alimentazione	OK
 Assenza di vibrazioni o rumori anomali	OK
 Tenuta giunzioni	OK
Note ed eventuali	

 Inverter	
 Alimentazione	OK
 Programmazione parametri inverter	OK
Note ed eventuali 	

