



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)**

Fasc: _____



IZSLER

PROT. N. 27915 DEL 18/10/2019
6.3.2.0.0/137/2019 - AGD 910

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia
Tel 03022901 - Fax 0302425251 - Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

*Unità Operativa Tecnico Patrimoniale
Ufficio progettazione e direzione lavori e manutenzioni*

**AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI/ FORNITURE SOTTO SOGLIA DI IMPORTO
INFERIORE AD € 40.000,00 - ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS 50/2016 PER
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.CO SNC LA RIPARAZIONE URGENTE DELLA CELLA
FRIGORIFERA +4°C PRESSO SALA NECROSCOPIA SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA**

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- Vista la richiesta SAI n°2019/2610 della sede di Bologna per la riparazione urgente della cella frigorifera +4°C posta nella sala Necroscopia ;
- Atteso che è stato chiesto da parte del Dr. Merialdi alla ditta SE.CO snc un loro preventivo per la riparazione della cella +4°C posta nella sala Necroscopia;
- Visto il preventivo n° 47 della ditta SE.CO snc già manuttrice delle celle con sede in Via Curiel n°82 - 45030 Occhiobello (RO) pervenuto il 9/10/19 per € 4.929,40 oltre IVA per: Sostituzione dell'evaporatore in rame risultato bucato e corrosivo con uno nuovo in acciaio atto a resistere ai vapori generati dalle stesse carcasse e sostituzione del condensatore con nuovo funzionante con gas R404 mantenendo il compressore (semi nuovo) posto nell'interrato. ;
- Atteso che il costo dell'intervento è inferiore ad € 40.000,00 e vista l'attestazione di congruità del prezzo in calce da parte del Dirigente Responsabile dell'UOTP Ing. Luca Rocco Scorrano
- Visto gli art. 5 e 6 del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 di competenza dell'U.O.T.P. approvato con proprio Decreto n° 324/2016

AUTORIZZA

1. **L'AVVIO**, a cura dell'Unità Tecnico Patrimoniale, **DELLA PROCEDURA DI L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI** di : Sostituzione dell'evaporatore in rame risultato bucato e corrosivo con uno nuovo in acciaio atto a resistere ai vapori generati dalle stesse carcasse e sostituzione del condensatore con nuovo funzionante con gas R404 mantenendo il compressore (semi nuovo) posto nell'interrato **ai sensi all'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016** alla ditta SE.CO snc con sede in via Curiel n°82 - 45030 Occhiobello (RO) per l'importo di € 4.929,40 oltre IVA di legge;
2. **NOMINA** ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l'Ing. Luca Rocco Scorrano dell'Unità Tecnico Patrimoniale dell'Istituto.
3. **DA' ATTO** che il suddetto intervento trova copertura finanziaria nello stanziamento di € 2.000.000,00 per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinaria per le strutture della sede di Brescia e delle Sezioni Periferiche per l'anno in corso.

IL DIR

I

Allegati: Richiesta SAI n°2019/2610, mail Dr. Merialdi del 9/10/19, Offerta d

sta la congruità del prezzo offerto dalla ditta SE.CO snc per la sostituzione dell'evaporatore in rame risultato
corrosivo con uno nuovo in acciaio atto a resistere ai vapori generati dalle stesse carcasse e sostituzione del
e con nuovo funzionante con gas R404 mantenendo il compressore (semi nuovo) posto nell'interrato.

abile UOTP Ing. Luca Rocco Scorrano